

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc**

Số: 52/TCKH

Quận 3, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Về việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng.

Kính gửi:

- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 3;
- Phòng Quản lý đô thị Quận 3;
- Trường Tiểu học Kỳ Đồng.

Vừa qua, Phòng Tài chính Kế hoạch nhận được Công văn số 52/Ttr-KĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Trường Tiểu học Kỳ Đồng về việc xin kinh phí lắp đặt trang thiết bị hệ thống báo cháy tự động trong trường học với tổng kinh phí là 1.425.914.271 đồng.

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Phòng Tài chính Kế hoạch đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Quận 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 3 và Trường Tiểu học Kỳ Đồng tiến hành khảo sát, ghi nhận hiện trạng và có ý kiến về đề nghị lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho toàn trường, nâng cấp cải tạo hệ thống cấp nước hiện hữu; bổ sung lắp đặt thêm một máy bơm chữa cháy điện; thay lắp một kim thu sét hiện tại của Trường TH Kỳ Đồng theo thiết kế được thẩm duyệt tại Giấy chứng nhận số 254/TD-PCCC ngày 24/01/2017 của Phòng cảnh sát cháy chữa cháy Thành phố, trong đó có đề nghị:

1. Đối với Trường Tiểu học Kỳ Đồng:

Lập khái toán với định mức, đơn giá theo quy định hiện hành gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm tra (trong đó đề nghị cung cấp ít nhất 03 bản báo giá Hệ thống báo cháy tự động)

2. Đối với Phòng Cảnh sát cháy chữa cháy Quận 3 có ý kiến:

- Về áp lực nước hiện tại và đánh giá hiện trạng toàn bộ họng nước, vòi chữa cháy tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng.

- Về đề nghị lắp đặt thêm một máy bơm nước bằng điện của nhà trường trong đó nêu rõ công suất, cột áp, lưu lượng...

3. Đối với Phòng Quản lý Đô thị:

Có ý kiến về kết quả khảo sát hệ thống ống nước ngầm tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng theo đề nghị của Phòng Quản lý Đô thị tại Biên bản khảo sát ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Tuy nhiên đến nay, Phòng Tài Chính – Kế hoạch vẫn chưa nhận được ý kiến của các đơn vị như nêu trên để có căn cứ thẩm định trình Ủy ban nhân dân Quận 3 xem xét quyết định về việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng. Do đó, đề nghị các đơn vị có ý kiến bằng văn bản về các nội dung trên và gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 28/6/2017./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Q3 (A.Thái- CT; C.Ngọc-P.CT): thay báo cáo;
- P.GDĐT Q3;
- BLĐ P.TCKH Q3;
- Tổ KHĐT và QLNS/ P.TCKH Q3;
- Lưu: VT, (Th, 08b).



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Đức Phương

D:\TO QUAN LY NGAN SACH\NAM 2017\
BO SUNG KINH PHI 2017\PCCC-KYDONG\3.CV gui KD sau
khi KS.doc